

CHECKLISTA INTERNKONTROLL BRANDSKYDD I BOSTADSHUS

Efter utförd kontroll signeras checklistan och eventuella anmärkningar rapporteras till brandskyddsansvarig för åtgärd. När samtliga anmärkningar är åtgärdade arkiveras checklistan på förutbestämd plats. Checklistan kan behöva kompletteras beroende på förutsättningar i den aktuella fastigheten. Komplettera gärna checklistan med checklistan ”förebyggande brandskydd i bostadshus”.

Kontrolldatum:..... **Kontrollant:**.....

	OK	ANM	KOMMENTAR	ÅTGÄRD DAT
1. BRANDVÄGAR				
a) Körbanebredd minst 3 m.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
b) Fri höjd minst 4 m.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
c) Uppställningsplatser med minst 1 m hårdgjord yta på var sida om körbanan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
d) Markerad med standardiserad skylt ”brandväg”.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
2. TEKNISKA SYSTEM				
a) Funktionskontroll av rökluckor.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
b) Funktionskontroll av stigarledning (höghus).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
c) Rökluckor och stigarledning är väl utmärkta.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
d) Kontrollera ev. brandlarm/brandvarnare i trapphus, källare, vind.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
3. UTRYMNINGSVÄGAR				
a) Utrymningsvägarna ej blockerade.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
b) Fri från brännbart material.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
c) Dörrstängare till trapphusen fungerar.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
d) Två utrymningsvägar från tvättstugan finns eller att tidig detektering uppfylls.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
4. GARAGE				
a) Inget brännbart material förvaras i garaget.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
b) Funktionskontroll av nödbelysning.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
c) Standardiserad skylt ”rökning förbjuden” finns.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
d) Dörrstängare samt lås fungerar till utrymningsvägarna.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		