



Dnr:

**Tid:** Fredagen den 27 mars 2015, kl. 10.00 – 12.30

**Plats:** Räddningsstationen i Emmaboda

**Tjänstgörande ledamöter:** Ann-Marie Fagerström (s), ordförande  
Sten-Olof Johansson (m)  
Christofer Johansson (c)  
Roger Isberg (s)  
Maria Ixcot Nilsson (s)  
Mona Magnusson (m)  
Bo Sunesson (c)  
Bo Eddie Rossbol (s), ersätter Per Adolfsson (s)  
Roland Swedestam (s), ersätter Henrik Nilsson Bokor (s)

**Tjänstemän:** Hans Erlandsson, räddningschef  
Finn Jensen, stf. räddningschef

**Utses att justera:** Christofer Johansson

**Protokoll:** Omfattar §§ 1 - 5

**Nästa Direktionsmöte:** Måndagen den 4/5 2015 kl. 08.30, stationen i Torsås

**Underskrifter:**

Sekreterare

Henrik Martinsson

Ordförande

Ann-Marie Fagerström

Justerande

Christofer Johansson



Dnr:

**Ärendeförteckning vid extra direktionsmöte 2015-03-27**

§ 1 Mötets öppnande .....	3
§ 2 Val av justerare .....	3
§ 3 Uppsägning av sotningsavtal Torsås kommun .....	3
§ 4 Föreläggande som förenats med vite .....	3
§ 5 Kallelse till ersättare .....	5

CJ [Signature]



Dnr:

### § 1 Mötets öppnande

Ordförande Ann-Marie Fagerström hälsar alla välkomna till dagens extra insatta direktionsmöte och ställer frågan om dagordningen kan godkännas. Hans Erlandsson vill att det ska läggas till en extra punkt på dagordningen angående uppsägning av sotningsavtal Torsås kommun. Roger Isberg undrar varför inte kallelsen har gått ut till ersättarna i direktionen, och vill ha detta som egen punkt. Direktionen godkänner att dagordningen ändras till att omfatta även dessa två frågor.

### § 2 Val av justerare

**Beslut:** Christofer Johansson utses att, jämte ordförande, justera dagens protokoll.

### § 3 Uppsägning av sotningsavtalet Torsås kommun

Finn Jensen drog en kort bakgrund; under en sotningskonferens framkom det att en del räddningstjänster i Sverige valt att ta hand om myndighetsutövningen, det vill säga brandskyddskontrollen, i egen regi. Räddningstjänsten ställer en fråga till direktions ledamöter om räddningstjänsten kan få i uppdrag att utreda om vi ska göra så även i Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås.

#### **Beslut:**

Förbundsledningen ger räddningstjänsten i uppdrag att till direktionsmötet i september att utreda för- och nackdelar med att ha brandskyddskontrollen i räddningstjänstens regi.

Förbundsledningen beslutar att säga upp entreprenadsavtalet med Sotning & Brandskydd i Torsås AB 2015-03-27 och bemyndiga ordförande Ann-Marie Fagerström och räddningschef Hans Erlandsson att underteckna uppsägningen av gällande avtal som utlöper 2016-04-01.

Förbundet beslutar om omedelbar justering.

### § 4 Föreläggande som förenats med vite

Finn Jensen går igenom bakgrunden till ärendet. Efter att det startats HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn på Villagatan i Lindås samt Rådhusgatan i Emmaboda hörde verksamhetsansvariga av sig till räddningstjänsten för tillsyn då de själva inte var nöjda med det brandskydd som fanns i de aktuella fastigheterna. Det blev därmed en händelsebaserad tillsyn där förutom räddningstjänsten även representanter från fastighetsägaren Emmaboda Bostads AB Thea Wedin och från individ- och familjeomsorgens verksamhetsansvarige Lars-Olof Strågefors deltog.

Finn Jensen förklarar att det från 1 juli 2014 gäller nya regler gällande HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn, och under första tillsynen uppmärksammas ett antal brister bland annat att det inte finns något Systematiskt brandskyddsarbete. Verksamheten säger att detta är på gång att startas upp. Ett problem som finns i aktuella fastigheter är att dessa är gamla och byggda efter dåvarande byggregler, bland annat finns det inga klassade branddörrar ut mot trapphuset vilket dagens byggregler kräver. Under tillsynen uppmärksammade Finn Jensen också att flera brandvarnare inte var korrekt installerade. Brandvarnarna hade satts upp med häftmassa men efter kort tid ramlat ner. Vid tillsynsbesöket var därför flera brandvarnare



**Dnr:**

inte installerade på korrekt sätt.

Finn går genom det som skrivs i reglerna gällande verksamhetsklass 3b som gäller för HVB-boende för ensamkommande flyktingbarn. Det sätts särskilda brandskyddskrav inom verksamhetsklass 3b, jämfört med vanligt boende.

Efter första tillsynen kallade räddningstjänsten till möte med tf. socialchefen och verksamhetsansvarige och förklarar hur allvarliga bristerna är i de boendena på Villagatan i Lindås och Rådhusgatan i Emmaboda. Efter mötet fick Finn Jensen känslan av att bristerna skulle åtgärdas.

Ärendet blir mer komplicerat eftersom det är flera aktörer då EBA äger fastigheten, tekniska kontoret hyr av fastighetsolaget som i sin tur upplåter lokalerna till individ- och familjeomsorgen.

Ansvar på att bristerna åtgärdas i fastigheten faller på tekniska kontoret som anses vara fastighetsförvaltare och i ett svar från tekniska kontoret svarar man att man inte är överens om det som sagts i tidigare tillsynsprotokoll. Finn Jensen förklarar att då faller den överenskommelse som gjorts gällande åtgärdsplanen på bristerna och det blev aktuellt med en ny händelsebaserad tillsyn.

Vid detta tillsynsbesök framkom det att inga brister var åtgärdade. Brandvarnare hade fortfarande inte satts upp.

6 mars skrevs därför två föreläggande om att de brister som uppmärksammats skulle åtgärdas. Finn Jensen anser att den allvarligaste bristen är att det inte finns något kommunicerade brandlarm, det vill säga om det brinner på översta våningen så är det ingen som uppmärksammar det längre ner inom rimlig tid, då det bara finns vanliga brandvarnare som är avsedda för vanliga boenden. Därför berör ett föreläggande enbart detta. I föreläggandet kräver räddningstjänsten att innan 13 mars 2015 ska kommunicerbara brandvarnare vara installerade. Detta är ett skäligt brandskydd i väntan på att ett automatiskt brandlarm är installerat i de aktuella boendena. Tekniska kontoret har inte utfört de krav som ställts i föreläggandet.

Det andra föreläggandet där räddningstjänsten ställer krav på flera punkter däribland automatiskt brandlarm har tekniska kontoret hos länsstyrelsen begärt inhibition av föreläggandet.

Hans Erlandsson förklarar att Lagen om skydd mot olyckor inte alltid är så tydlig vad som anses vara skäligt brandskydd. Men det som vi kräver i dessa förelägganden anser vi vad som är skäligt brandskydd för ett sådant HVB-hem.

Ann-Marie Fagerström informerar om att dagen innan dagens möte har brandvarnarna installerats på korrekt sätt.

Finn Jensen förklarar att det fortfarande är krav på kommunicerbara brandvarnare, det vill säga att om en brandvarnare detekterar en brand så börjar samtliga brandvarnare i fastigheten att larma och därför uppfylls tillfälligt kravet på utrymningslarm i väntan på ett automatiskt brandlarm.

Roland Swedestam anser att det är självklart att detta ska ordnas.

Mona Magnusson tycker det är skrämmande att man inte gjort något. Skulle det börja brinna så blir alla ansvariga för att ingenting har gjorts.

Ann-Marie Fagerström anser att verksamheterna också har ansvar för att trycka på och se till så att de uppmärksammade bristerna ordnas.



**Dnr:**

**Beslut:**

Direktionen beslutar att kommunstyrelsens ordförande i Emmaboda får ansvaret att arbetet med att kommunicera brandvarnare beställs omedelbart och senast torsdag 2/4-2015 ska installationen vara slutförd på HVB-boende på Villagatan, Lindås och Rådhusgatan, Emmaboda. Om åtgärden inte är utförd på utsatt datum får räddningstjänsten mandat att lämna ett föreläggande förenat med vite.

**§ 5 Kallelse till ersättare**

Roger Isberg undrar varför inte ersättare har blivit kallade till dagens extrainsatta direktionsmöte? Förmodligen har inte ersättarna blivit kallade då det handlar om ett snabbt inkallat direktionsmöte och därför har det inte gått ut någon kallelse till ersättarna. Bo Eddie Rossbol som ersatt Per Adolfsson vid dagens möte saknade också handlingarna till dagens ärende.

**Beslut:**

Fortsättningsvis vid extra insatta möten kommer alla att kallas och få utskick som till ett ordinarie direktionsmöte.

*Ordförande Ann-Marie Fagerström tackar för visat intresse och förklarar mötet för avslutat.*