

# Hantering av brandfarliga varor

Du som hanterar brandfarliga varor bör känna till följande:



- Om du hanterar brandfarliga varor som överstiger vissa gränser ska du ha tillstånd för detta. Du söker tillståndet via din kommun eller via Räddningstjänstförbundet som är tillsynsmyndighet åt Emmaboda och Torsås kommuner. Läs mer på [www.rfet.se](http://www.rfet.se) för vad som gäller i din kommun.
- För att tillståndet blir giltigt måste tillståndsmyndigheten (kommunen/räddningstjänstförbundet) först göra en avsyning. Efter avsyningen får du ett avsyningsprotokoll. Eventuella brister som är noterade i protokollet ska du därefter åtgärda. När det är gjort får du ditt tillståndsbevis som du ska kunna visa upp.
- Du ska utse en eller flera föreståndare för hanteringen av brandfarliga varor. De ska vara insatta i riskerna med de ämnen som hanteras, hanteringsprocessen och vilka regler som gäller för hanteringen. Föreståndarna bör ha gått en föreståndarkurs eller motsvarande och en föreståndare ska alltid vara tillgänglig.
- Vissa större permanenta cisterner, tankar, rörledningar och liknande ska installationskontrolleras eller besiktigas. De ska dessutom kontrolleras regelbundet av ett ackrediterat besiktningsorgan. Du ska kunna visa upp protokoll från kontrollerna. Eventuella brister som är noterade i protokollet ska åtgärdas.
- Du ska ha ritningar eller situationsplaner där placeringen på de brandfarliga varorna är utmärkta.
- Om du hanterar brandfarliga varor i publika lokaler ska de förvaras i brandklassade skåp eller förvaringsutrymmen.
- Om brandfarliga varor transporteras i rörledning ska det finnas rörritningar.
- Om du öppet hanterar brandfarlig gas, eller vätska klass 1 eller 2, ska det finnas en klassningsplan för dessa.
- Du ska ha planer för drift och underhåll. Planerna ska omfatta skriftliga instruktioner för underhåll och egenkontroller: dagliga, vecko-, månadskontroller o s v. Till instruktionerna ska det finnas en checklista där genomförda kontroller kan redovisas.
- Hantering av brandfarliga varor ska märkas ut med förbuds- och varningsskyltar enligt gällande standard.
- Förpackningar, flaskor, dunkar eller motsvarande ska vara märkta så att innehåll och farlighetsklass framgår tydligt. Ett bra sätt är att alltid förvara brandfarliga varor i sina originalförpackningar.
- Det ska finnas varuinformationsblad eller motsvarande för alla brandfarliga ämnen som du hanterar.
- Släckutrustning, handbrandsläckare eller inomhusbrandposter ska finnas med högst 50 meters mellanrum. Släckutrustningen ska vara tydligt utmärkt med skyltar och vara lätt att komma åt.
- Kontroll av de brandtekniska installationerna ska ingå i anläggningens systematiska brandskyddsarbete.
- Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) bör dokumenteras och ingå i den dagliga verksamheten.

Denna information beskriver endast övergripande de tekniska brandskyddsinstallationer som kan behövas för att uppnå ett skäligt brandskydd för en anläggning.



Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås

Box 42, 361 21 Emmaboda, Tfn 0471-24 98 80, [raddning@rfet.se](mailto:raddning@rfet.se), [www.rfet.se](http://www.rfet.se)



**Räddningstjänstförbundet**  
**Emmaboda-Torsås**

## UNDERRÄTTELSE OM FÖRESTÅNDARE

för hantering av brandfarliga varor i enlighet med SFS 2010:1011 § 9

### Blanketten insändes till:

Räddningstjänstförbundet  
Emmaboda-Torsås  
Box 42  
361 21 Emmaboda

### Kompetens, arbetsuppgifter och befogenheter

En föreståndare skall vara lämplig för uppgiften samt ha goda kunskaper om och god erfarenhet av de varor som hanteras och den verksamhet som hanteringen ingår i.

Föreståndaren ansvarar för att hanteringen bedrivs enligt gällande föreskrifter och villkor. En tillståndsinnehavare skall se till att föreståndare ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att de skall kunna fullgöra detta ansvar.

### Anläggningsuppgifter

Tillståndsinnehavare
Fastighetsbeteckning
Tillståndets diarienummer
Övrigt

### Föreståndare

Namn		
Bostadsadress		
Bostadstelefon	Mobiltelefon	Telefon arbetet
Övrigt		

### Ställföreträdande föreståndare (vid större anläggning)

Namn		
Bostadsadress		
Bostadstelefon	Mobiltelefon	Telefon arbetet
Övrigt		

Datum	Tillståndsinnehavarens namnteckning	Namnförtydligande

De anmälda uppgifterna kommer att registreras i räddningstjänstförbundets register. Registren är tillgängliga för allmänheten. För ev. rättelse av felaktiga uppgifter kontakta Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås.

Box 42, 361 21 Emmaboda • Tel: 0471 – 24 98 80, 0486-333 15 • Fax: 0471 – 24 98 87 • E-post: [raddning@rfet.se](mailto:raddning@rfet.se) • Hemsida: [www.rfet.se](http://www.rfet.se) • Besöksadress Emmaboda: Järnvägsgatan 41 • Besöksadress Torsås: Industrigatan 1 • Fak.adress: Fakturaenheten box 60, 361 21 Emmaboda • Org.nr: 222000-2196 • Bankgiro: 5322-0141