



RÄDDNINGSTJÄNSTERNA I KALMAR LÄN
AG Förebyggande

**ANMÄLAN OM INNEHAV AV
GASOL INOM PUBLIKA
OMRÅDEN**

Datum _____

Blanketten insändes till:
Räddningstjänsten i din kommun

Anmälan sker i enlighet med Förordningen om brandfarliga och explosiva varor 2010:1075.

Anmälan och anvisningarna är utformade av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och Räddningstjänsterna i Kalmar län.

Anmälare

Företag

Anmälares namn	Företags namn
Utdelningsadress	Utdelningsadress
Postnr och ortnamn	Postnr och ortnamn
Telefon- och mobilnr	Telefon- och mobilnr

Försäljningsställe

	<i>Max 60 lit. gasol får hanteras om hanteringen sker utomhus. Mängd utöver detta kräver tillstånd enligt SÄIF 1997:3.</i>
--	--

Dagsmängd gasol på förbrukningsstället

Antal flaskor	Typ	Totalmängd under evenemanget
---------------	-----	------------------------------

Ansvarig person/föreståndare på förbrukningsstället

Fullständigt namn	Telefon- och mobilnr
Utdelningsadress	Postnr och ortnamn

<input type="checkbox"/> Ja Kan anställd personal stänga av gasolen?	<input type="checkbox"/> Ja
<input type="checkbox"/> Nej	<input type="checkbox"/> Nej Har anställd personalen brandkunskap?

Anmälares underskrift

Namnteckning

Namnförtydligande



Kontroll av gasol på festivaler, marknadsplatser, sportarrangemang och liknande.

Det ska finnas en föreståndare för varje förbrukningsställe som ser till att nedanstående följs:

- Finns dygnsbehovet av gasol på förbrukningsstället?
Hur mycket är det? Max 60 liter
- Gasolflaskorna ska förvaras stående och stadigt uppställda på väl ventilerad plats och väl skyddade mot obehöriga.
- Flaskbyte ska undvikas under pågående verksamhet.
- Om gasol tas ur flaskan utan reduceringsventil, ska det finnas slangbrottsventil mellan flaska och slang?
- Det ska på utsidan väl synligt finnas föreskriven varningsskylt på varje tält eller stånd där gasol finns
- Alla slangar ska vara avsedda för gasol.
- Gasolslangen får vara högst 1,5 meter lång, rörledningar och slangar ska vara väl skyddade mot åverkan och märkta på föreskrivet sätt
- Anläggningen ska kunna visas vara tät med manometer, bubbelindikator eller såpvatten.
- Alla förbrukningsapparater ska ha tändsäkring.
- Avståndet mellan gasolbrännare och ovanför beläget brännbart material, t.ex. skåp, hylla eller tältduk ska vara minst 0,5 meter och i sidled minst 0,2 meter.
- Det ska finnas skriftliga drift- och skötselinstruktioner till varje förbrukningsapparat.
- Flaskventilerna ska stängas dagligen efter arbetets slut eller vid längre uppehåll.
- Det ska råda god ordning i och omkring vagnar som innehar gasol.

- Det ska finnas minst en (1) besiktad och godkänd brandsläckare typ BE eller ABE (pulver eller kolsyra) av minst klass 43A 233B på varje plats där gasol förbrukas.
Den ska vara lätt tillgänglig och märkt enligt Europastandard?
- Om inte samtliga ovanstående punkter är uppfyllda eller brister omedelbart åtgärdas kommer räddningstjänsten inte att godkänna vidare användning av anläggningen.

KOMMUNENS VERKSAMHET FÖR RÄDDNINGSTJÄNST